

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner : SIRMAX SpA Via dell'Artigianato, 42 35013 CITTADELLA (PD) Italie	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : ISOGLASS H 30 FVL C NA
---	---

Type de produit fini / Type of finished product :

tube / pipe joint / seal, gasket, o-ring... revêtement / coating
 produit de jointoyage / sealing product raccord et manchon / fittings composant d'accessoires / accessories component
 autre / other :

Nature du matériau / Type of material :

polychlorure de vinyl PVC polybutylène PB ethylene-propylène EPDM
 PVC surchloré PVC-C polyamide PA butadiène-acrylonitrile NBR
 polyéthylène PE polytétrafluoroéthylène PTFE autre / other : PP + FV / PP + FG
 polyéthylène réticulé PEX acrylonitrile-butadiène-styrène ABS
 polypropylène PP à base de résine époxydique / epoxy resin

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 12 MAT LY 063

Couleur du matériau / material color : blanche / white

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 MAT LY 085**

Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives
 Checked by the laboratory and conform to the positive lists


Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /
Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 3 cm²/L

Date des essais / Tests date : du 13 Avril au 09 Juillet 2018 / from April 13 to July 09, 2018.

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.

Comments : The migration test carried out according to the standards XPP-41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature : 

Responsable MCDE
 CARSO - L.S.E.H.I.L.

A la date du / Date of issue : 11 Juillet 2018

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 11 Juillet 2023

Commentaires / Comments : /